

Информация о результатах проверок органами надзора (контроля) в сфере образования

	Распоряжение	Цель	Результаты	Выявленные нарушения	Информация о выполнении
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	№296-07 р/в от 14.05.2019г	Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей	Акт проверки №323 от 24.06.2019 г	В меню допущено повторение третьих блюд в течение 1-го дня в нарушение п.9.10. СанПиН 2.4.4.2599-10	Выполнено
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	№377-07 р/в от 14.06.2019г	Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей	Акт проверки №437 от 12.07.2019 г	Нарушений не выявлено	
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК, отдел надзорной деятельности	№65 от 10.04.2017 г.	Контроль за исполнением установленных требований законодательства РФ в области пожарной безопасности	Акт проверки №66 от 23.10.2017 г	Не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением акта Огнетушители располагаются на высоте более 1,5 м. Кабинет информатики не оборудован хладоновым или углекислотным огнетушителем	Выполнено
Управление надзорной деятельности и	№35 от 23.04.2018 г.	Контроль за исполнением установленных	Акт проверки №35 от	Пункты предписания от 23.10.2017 г. №59/1/50 выполнены в полном объёме	

профилактической работы ГУ МЧС России по СК, отдел надзорной деятельности		требований законодательства РФ в области пожарной безопасности 9исполнения предписания от 23.10.2017 г.	27.04.2018 г		
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СК, отдел надзорной деятельности	№122 от 10.09. 2019 г.	Контроль за исполнением установленных требований законодательства РФ в области пожарной безопасности	Акт проверки №122 от 08.12.2019 г	Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а так же их составные части достигли предельного состояния (срока службы) ФЗ 123 от 22.07.2008 г. ст.4 ч.1, п..5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010, п.4.2.4.3. п. 6.2.4.1. ГОСТ Р 53325-2012, Настенные речевые оповещатели расположены на расстоянии от потолка до верхней части оповещателей менее 150 мм П.4.4 СП 3.13130.2009	Срок исполнения до 01.11.2020 г Оформлено ходатайство учредителю